

Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen vor dem Betreten des Patientenzimmers

- Der Vorgang wird vor dem Zimmer oder im Vorraum durchgeführt.
- Beim Anlegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Hygienische Händedesinfektion mit Sterillium® pure



2. FFP2-Atemschutzmaske (Fit-Check)

Information zur Lüftung:

- ☒ Unterdruck ☒ alternativ: Luftreinigungsgerät (HEPA-Filter)
- Unterdruck bzw. HEPA-Filter nach Austritt für 60 Min. belassen

Information für den Reinigungsdienst:

- ☒ Tägliche Unterhaltsreinigung ☒ Austritts-/Schlussreinigung

Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen beim Verlassen des Patientenzimmers

- Beim Ablegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Hygienische Händedesinfektion

Vor dem Zimmer:



2. FFP2-Atemschutzmaske ausziehen



3. Hygienische Händedesinfektion

FFP2- und FFP3-Atemschutzmasken können mehrmals von derselben Person benutzt werden. Tragedauer max. eine Schicht (8 Std.). Deponieren in bezeichneter Einweg-Nierenschale (Aussen-seite nach unten, Schale abdecken) oder aufhängen. Bei Durchnässung wechseln.

Desinfektionsmittel für alle Gegenstände, die aus dem Zimmer genommen werden, und für alle Flächen:

☒ Ethanol 70% denat.

☒ Meliseptol® Wipes sensitive 100